



工事名	
機器名	
材料	フランジ 管板
状況	JIS10k A50A 100 SF400A
請負者	

主要材料



工事	
機器	
材料	伝熱管
状況	518 340.5C R25.4x2.2C
請負者	伊藤製缶工業 株式会社



製作中

状況	製作状況
請負者	伊藤製缶工業 株式会社

ドレン回収用熱交換器(第1種圧力容器) 設計、製作させていただきました  
 450A × 22,56L 1次側0.98mpa 2次側1.57Mpa  
 STPG370 sch20



状況	官庁検査
請負者	伊藤製缶工業 株式会社

官庁検査 検査圧



製作完了

状況	製作完了
請負者	伊藤製缶工業 株式会社



12月4日 積雪ありません  
 今年度の雪は  
 どうなりますか お楽しみ