



縦型 スチームアキュムレーターを
設計製作させて頂きました
φ1,100*1,250L SB410 t=16
最高使用圧力 2.45Mpa

材質 SB410 t=16



工事名	新築/改修/増設工事
機器名	SF二重殻タンク20KL
状況	官庁検査
検査者	消防検査

10KI*2槽式(20KI)SFタンク 消防検査状況

中間タンク 6基 設計・製作させて頂きました

